Firmato digitalmente da
NICOLA FERNANDO CALABRESE
CN = CALABRESE NICOLA FERNANDO
SerialNumber = TINIT-CLBNLF75A06G793L
e-mail = nicolafernando75@gmail.com
C = IT

SEZIONE A - A
SCALA 1:100



NOTE:
LIMITI DI RISPETTO N = 2.200 mm T=N+100mm(MIN 500mm)rif. CEI EN 61936-1)

SEZIONE B - B
SCALA 1:100



LAY OUT APPARECCHIATURE
SCALA 1:100



LEGENDA APPARECCHIATURE

	TERMINALE AT 220 KV ____
	SCARICATORE AT 220 KV, OSSIDO DI ZINCO
	SEZIONATORE DI LINEA MOTORIZZATO CON LAME DI TERRA 220 KV
	TV DI LINEA INDUTTIVO IN GAS SF6 E/O OLIO PRESTAZIONE 220/√3-
	INTERRUTTORE DI LINEA E GRUPPO 220 KV ____
	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO IN SF6 E/O OLIO 800-1600 AMP ____
	PORTALE TRIPOLARE SBARRE 220KV
	SEZIONATORE VERTICALE DI SBARRA MOTORIZZATO 220 KV
	TRASFORMATORE AMPEROMETRICO DI GRUPPO IN SF6 400-800 AMP ____
	TRASFORMATORE DI POTENZA 60-75 MVA 220 - 30 kV GRUPPO VETTORIALE YNyn0
	SCARICATORE MT
	CABINA QUADRO MEDIA TENSIONE ROSSA
	CABINA QUADRO MEDIA TENSIONE VERDE
	LOCALE IMPIANTO SPRINKLER
	CABINA MT



PROGETTAZIONE

Timbro e Firma Progettista

00	29/05/2025	Emissione	Ferrarini P.A.	L.Podesta	N.Calabrese
REV.	DATA		COMPILATO	CONTROLLATO	APPROVATO

PROGETTO/PROJECT: MIL L9 Via Cristoforo Colombo, Melzo (MI)	COMMITTENTE **INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L.**
REALIZZAZIONE C.P. INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 9 S.R.L. DI MELZO (MI) E RELATIVA CONNESSIONE ALLA C.P. INFRASTRUCTURE ITALIA LAND 6 S.R.L. DI LISCATE (MI) TRAMITE DOPPIA TERNA DI UN ELETTRODOTTO AT 220 KV IN CAVO INTERRATO	VIA DEL BOSCO RINNOVATO, 6 20057 ASSAGO (MI)
PIANO TECNICO DELLE OPERE	N° DOCUMENTO SIL9-PT-AT-CPP-01_00
PLANIMETRIA GENERALE-LAYOUT E SEZIONI APPARECCHIATURE	COMMESSA / UNITÀ / FASE / ATTIVITÀ / N° 1810x594
	SCALA 1:100
	FILE:SIL9-PT-AT-CPP-01_00.DWG